



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г.ПЕНЗЫ**

ул. Б. Радищевская, 12, г. Пенза, 440000  
Телефон: 68-17-77. Факс 68-17-77 (код 841-2)  
E-mail: ondpnz@mail.ru

Заведующей МАДОУ ЦРР- Детский сад  
№ 150 г. Пензы «Алый Парус»

ул. Российская, 37, г. Пенза

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 210**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

« 26 » декабря 20 19 г.

г. Пенза

(место составления определения: город, село, район)

Я, \_\_\_\_\_ государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору  
(должность,

Плоткина Юлия Сергеевна

фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 210 от « 26 » декабря 2019 года

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы дела об административном правонарушении № 210 от 24 декабря 2019 г. на должностное лицо – заведующую МАДОУ ЦРР-Детский сад № 150 г. Пензы «Алый Парус» Измайлову Надежду Владимировну, зарегистрированную по адресу: г. Пенза, ул. Чехова, д. 16/42, кв. 57

**Материалами установлено, что:**

24 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по адресам: г. Пенза, 1-й проезд Лобачевского, 10; ул. Краснова, 40; ул. Российская, 37 в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 150 г. Пензы «Алый парус» должностное лицо – заведующая Измайлова Надежда Владимировна допустила эксплуатацию зданий с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно:

**г. Пенза, 1-ый пр. Лобачевского, 10**

-резерв информационной емкости приемно-контрольного прибора, предназначенного для работы с неадресными пожарными извещателями менее 10% (основание: ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 54, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

-дверь эвакуационного выхода из старшей группы №1 на 1-ом этаже и дверь эвакуационного выхода из старшей группы №2 на 2-ом этаже открываются не по направлению выхода (основание: ч. 3 ст. 4, Федеральный закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- выбор типа части огнетушителей, находящихся в здании, не соответствует физико-химическим и пожароопасным свойствам обращающихся горючих материалов (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.1 норм пожарной безопасности НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»)

- под лестничным маршем 1-го этажа допущено складирование горючих материалов (основание: п. 23 «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

- высота эвакуационного выхода №3, выхода из яслей наружу, 2-го эвакуационного выхода в свету составляет менее 1,9 м (по факту 1,86 м; 1,84 м; 1,84 м соответственно) (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- на дверях складского назначения (помещение кладовой и прачечной) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (основание: п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

- двери в помещении пищеблока не имеют требуемого предела огнестойкости (основание: ст. 88 табл. 24, ч. 3 ст. 4, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

- помещения пищеблока и тамбур 4-го эвакуационного выхода не защищены автоматической пожарной сигнализацией (основание: ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. 38 таблицы А. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

- на 2-ом этаже на дверях лестничных клеток, отсекающих их от поэтажных коридоров, отсутствуют устройства для самозакрывания (основание: ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов (основание: Федеральный закон от 22.07.2008. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 4, п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)

#### **г. Пенза, ул. Краснова, 40**

- перегородка в пожарном шкафу не позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование (основание: ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов (основание: Федеральный закон от 22.07.2008. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 4, п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)

- огнетушители установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м (основание: ч. 3 ст. 4, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования эксплуатации.»)

- на дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

-отсутствуют акты проведения проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (основание: п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

#### **г. Пенза, ул. Российская, 37**

- высота ограждения лестниц в здании, используемых детьми менее 1,2 м (по факту 1,1 м) (основание: ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из горючих материалов (основание: ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- двери эвакуационных выходов 1-ой средней группы, 2-ой младшей группы №3 и младшей группы №1 открываются не по направлению выхода из здания (основание: ч. 3 ст. 4. Федерального закон от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- высота ограждения лестницы 3-го типа около 1-ой средней группы менее 1,2 м (по факту 1 м) (основание: ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

-тамбур между 2-ой и 1-ой младшими группами не защищен автоматической пожарной сигнализацией (основание: ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. 38 таблицы А. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

- на дверях складского назначения (помещение костюмерной, кладовые пищеблока) отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (основание п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

- планы эвакуации выполнены не на основе фотолюминесцентных материалов (основание: Федеральный закон от 22.07.2008. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 4, п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)

- запор на двери эвакуационного выхода из пищеблока не обеспечивает возможность свободного открывания двери изнутри без ключа (основание: п. 35 Правил противопожарного режима в

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)

- не обеспечена безопасность людей от воздействия опасных факторов пожара применением поверхностного слоя отделки стен на путях эвакуации основного выхода из здания с ограниченной пожарной опасностью, а именно: на горючие материалы, примененные для отделки стен коридора на 1-м этаже у основного выхода отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (основание: часть 5 статьи 52, часть 3 статьи 134 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки на основном входе в здание составляет менее нормативного значения 0,8 м (по факту 0,58 м) (основание: ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

- лестница 3-го типа рядом со 2-ой старшей и 2-ой младшей группами не соответствует требуемым нормам (высота ограждения лестницы менее 1,2 м (по факту 0,9 м), ширина лестницы менее 0,8 м (по факту 0,76 м) (основание: ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07.08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.2, п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

**чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Указанные нарушения стали возможными по причине Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.**

**На основании изложенного руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий им способствовавшим.
2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (440000, г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, каб. 204) в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.


**В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.**

Подпись лица,  
вынесшего представление

  
(подпись)

Плоткина Ю.С.  
(расшифровка подписи)

Представление получил(а)

  
(подпись)

Измайлова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)